



Information techniques additionnelles...

Rez-de-chaussée

Centrale d'alarme incendie et tableau électrique secondaire du foyer → loge additionnelle.

Tableau électrique principal du foyer → cuisine.

Pour la salle : Interrupteur général à clé + interrupteur lumière zone artiste + interrupteur pour les services bleus dans escalier d'accès scène → immédiatement à droite de la porte d'entrée des artistes.

Si rien ne fonctionne après l'allumage de l'interrupteur principal, un FI est probablement tombé dans le tableau électrique central salle → à l'étage, à la coulisse cour (lampe de poche obligatoire).

Premier étage

Tableau électrique central salle → situé coulisse à cour. Il contient des disjoncteurs, des FI et certains des interrupteurs pour la lumière de la salle.

Eclairage salle

Excepté la guirlande d'accueil publique, les éclairages de la salle sont indépendants de la console lumière. Certains peuvent être enclenchés depuis plusieurs endroits, d'autres non. Voir tableau ci-dessous :

Eclairage	Régie	Tableau Elec. central	Autre
Eclairage de répétition Tube LED plateau	NON	NON	Poutre à cour
Eclairage de service salle (spot LED rectangulaires)	OUI	OUI	
Eclairage de fosse	OUI	NON	
Eclairage escaliers balustrade	OUI	NON	
Eclairage escaliers appliques	OUI	OUI	
Eclairage régie et passage régisseur	OUI	NON	Mur, sous le gradin
Eclairage mezzanine à cour Bloc de puissance et patch	NON	NON	Au haut de l'échelle

Localisation

Coordonnées GPS : 46.90954, 6.61161



Technique

Daniel Pfister
+41 79 433 47 61
pfister.dan@bluewin.ch

Matthias Babey
+41 79 369 50 61
matthiasbabey@gmail.com

Valentin Falcy
+41 78 699 66 14
val21@hotmail.ch

Daniel Pfister, 19.08.2019